

Quesito n.12)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

Si chiede a codesta Spettabile Stazione Appaltante se sia disponibile Relazione Acustica del sito, o altri documenti relativi ai requisiti o vincoli acustici del fabbricato in progetto oggetto d'appalto.

.....”

RISPOSTA

Non è disponibile una Relazione Acustica del sito.

I requisiti o vincoli acustici dell'edificio sono legati unicamente alle caratteristiche del progetto, che prevede il posizionamento dei gruppi delle pompe di calore legate all'impianto chill.

Da Piano Regolatore l'area di edificazione del nuovo fabbricato è di tipo misto, perciò l'emissione di rumore provocato da impianti vari non può superare i 65 db.

Modena 31/05/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Luca Biancucci