

Quesito n.14)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

- Chiediamo chiarimento circa la velocità della piattaforma a 0,4 m/s oppure nel caso sia un ascensore ad ottenere la deroga per un edificio di nuova costruzione. Quindi chiediamo se il fabbricato ha ottenuto particolari deroghe; in caso di direttive macchine come si può far andare la piatt. a 0,43 m/s?

- È possibile ingrandire il vano?

.....”

RISPOSTA

Si precisa che si tratta di piattaforma elevatrice e in applicazione della Direttiva macchine la velocità ammessa è di 0,15m/s. L'indicazione di 0,4m/s è un refuso.

Non è possibile ingrandire il vano della medesima piattaforma.

Modena 31/05/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Biancucci

