

Quesito n.18)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

Con riferimento al punto 10.2 del bando, vengono indicate per il fascicolo tecnico un massimo di 10 facciate per ogni miglioria proposta. Si chiede se "per ogni miglioria proposta" si faccia riferimento ai 6 criteri (quindi 10 x 6), oppure se è possibile prevedere un massimo di 10 facciate per ogni miglioria richiesta in ciascun criterio (ad esempio 10 facciate per la piattaforma elevatrice e 10 facciate per il montacarichi);

Con riferimento all'elemento 3 di miglioria tecnica (acustica) si chiede se nella proposta può essere considerata come non vincolante l'indicazione della voce di Elenco prezzi A090.27 in CME al n.59, relativa ai controsoffitti, che indica tali elementi con caratteristiche REI 180, prestazione che non sembra essere riferita a specifiche necessità antincendio e che andrebbe comunque legata alle previsioni del comparto strutturale non oggetto di miglioria;

Con riferimento all'elemento 4 relativo al miglioramento dell'isolamento delle pareti esterne e del solaio di copertura, si chiede conferma che il vincolo di rispetto delle quote altimetriche e gli spessori previsti dal progetto sia riferito agli spessori complessivi degli elementi parete e solaio dove trovano alloggio tali elementi di isolamento nel loro insieme, potendo variare quindi le stratigrafie, nel rispetto del comparto strutturale non oggetto di miglioria e quindi di modifica. Si chiede inoltre se la classe b-S3-d0, ovvero classe 1, sia da certificare solo per i materiali con facce esposte all'incendio o tutti i materiali anche quelli all'interno di pacchetti chiusi incombustibili.

.....”

RISPOSTA

Rispetto a quanto riportato nel disciplinare si conferma che si dovrà produrre un fascicolo per ognuna delle migliorie richieste nei 6 criteri, quindi 6 fascicoli, uno per ognuno dei 6 criteri. Tale fascicolo sarà costituito da un numero massimo di 10 facciate (indice e copertina comprese) se in formato A4, o eventualmente da un numero massimo di 5 facciate (indice e copertina comprese) se in formato A3.

La voce di elenco prezzi è vincolante. Se viene richiesto un controsoffitto REI 180, non è oggetto di miglioria e non va modificato. La miglioria è relativa alle ulteriori eventuali prestazioni acustiche tenendo conto che, quando si parla di impatto acustico, il riferimento è soprattutto in relazione alle macchine poste in copertura.

Il vincolo di rispetto delle quote e delle altimetrie di progetto è riferito agli spessori complessivi. La miglioria è relativa al tipo di materiale isolante proposto. Per quanto riguarda i materiali di classe 1, si fa riferimento alla relazione tecnica L.10 e si intende relativo al materiale isolante posto all'interno della parete ventilata. Nel caso di materiali posti in pacchetti chiusi, non si chiede la certificazione di appartenenza del materiale isolante in classe 1.

Modena 01/06/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Luca Biancucci

