

Quesito n.22)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

".....

In merito all'art. A090.27 dell'EPU, CONTROSOFFITTO IN PANNELLI IN FIBRA MINERALE, siamo a richiedere se la caratteristica REI 180 indicata è da intendersi per il solo pannello o per l'intero pacchetto di solaio.

....."

RISPOSTA

La caratteristica REI 180 si riferisce al solo pannello.

Modena 04/06/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Luca Biancucci

