

Quesito n.23)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

Quesito 1

Relativamente ad alcuni elementi tecnologici sono riportati nei documenti di gara dei modelli e/o marche specifiche. È possibile rispondere al bando di gara inserendo modelli e/o vendor diversi da quelli richiesti ove quelli proposti siano funzionalmente confrontabili e/o esprimano elementi tecnici migliorativi?

Quesito 2

Qualora dovessero evidenziarsi discrepanze fra le relazioni tecniche / schemi e il computo metrico (documento G.11) è possibile presumere che il riferimento su cui costruire la risposta al bando sia il computo metrico?

Quesito 3

Si chiede conferma se la struttura è a vista o a scomparsa. Il documento A01_CSA_Tecnica Capitolo G pagina 11, richiama un fissaggio a scomparsa, mentre dal particolare costruttivo dell'elaborato A04_progetto si denota un fissaggio a vista, si chiede conferma quale soluzione adottare?

Quesito 4

Non viene indicato in nessun documento il formato del modulo dei pannelli da adottare, importante ai fini di sfruttare i pannelli con il minor sfrido possibile. Quali sono le dimensioni del modulo da utilizzare?

.....”

RISPOSTA

- 1) È possibile proporre materiali diversi come marca ma che devono avere le stesse caratteristiche sia di finitura, di colore, composizione e tipo di materiale costitutivo di quello previsto dal progetto.
- 2) Si conferma che il computo metrico è il documento a cui fare riferimento.
- 3) Si conferma che la struttura è a scomparsa.
- 4) Il formato base del pannello è definito nel CSA tecnico ed è di 2500mmx1250mm. La dimensione dei pannelli che costituiscono la finitura della facciata ventilata si desume dalla tavola dei prospetti, ed è di 600mm x 1200mm.

Modena 04/06/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Luca Biancucci