

Quesito n. 15)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

Buongiorno, la presente per chiedere delucidazioni in merito al sub criterio A.2 che recita: " Rivestimento esterno - Miglioria alla qualità estetico formale relativa all'elemento portale d'angolo del fabbricato, mediante l'utilizzo di una facciata ventilata certificata all'azione degli agenti atmosferici".

Analizzando il progetto e verificando energeticamente l'involucro, si è pensato che l'utilizzo di una facciata ventilata nel solo portale d'angolo non dia nulla di più rispetto a quanto di buono abbia già l'involucro stesso. Si chiede se la dicitura Facciata Ventilata sia voluta o sia erroneamente indicata nel disciplinare. È possibile pensare che si possa offrire un rivestimento che migliori l'estetica e sia certificato?

.....”

RISPOSTA

La facciata ventilata costituisce esclusivamente miglioria alla qualità estetico formale del fabbricato, NON costituisce elemento tecnico da prendere in considerazione nella progettazione energetica dell'involucro edilizio. La certificazione necessaria è relativa alla garanzia, nel tempo, agli agenti atmosferici.

Modena 06/03/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Biancucci

