

Quesito n. 19)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

- Con riferimento al criterio D.2 del disciplinare di gara si chiede alla Stazione Appaltante se l'ambito di miglioria vada limitato al solo cappotto esterno o se possa essere esteso all'intero pacchetto murario, e se sia possibile variare lo spessore complessivo dei pacchetti murari previsti dal progetto esecutivo a base gara. Si chiede altresì conferma alla Stazione Appaltante se siano considerati migliorativi unicamente sistemi di cappotto termico aventi come isolante la lana di roccia a doppia densità.

- Con riferimento al criterio B “organizzazione del cantiere e della logistica”, considerato che nel disciplinare viene richiesto di fornire una dichiarazione per l'eventuale servizio di guardiania e vigilanza nonché l'indicazione della qualificazione del personale addetto al cantiere, si chiede conferma se la valutazione del suddetto criterio sarà eseguita discrezionalmente attribuendo il punteggio oltre all'offerta del servizio di guardiania e vigilanza anche alla tipologia del personale addetto al cantiere.

.....”

RISPOSTA

La miglioria riguarda esclusivamente il solo cappotto esterno. Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di Gara, si considera migliorativo il solo cappotto in lana di roccia perché possiede caratteristiche ignifughe che riducono il rischio di eventuale propagazione d'incendio.

Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di Gara, nella valutazione del criterio sarà giudicata anche la tipologia di qualifica ed il numero di personale qualificato impiegato in cantiere.

Modena 09/03/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Biancucci

