

Quesito n. 21)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

Critero D.1: si chiede conferma che la trasmittanza termica di riferimento degli infissi a base di gara, oggetto di offerta migliorativa, sia comunque quella espressa nelle voci di C.M., e cioè sempre 1,253 W/mqK, nonostante nella relazione di Legge 10 “Uw” (alla quinta riga di ogni relativa pagina di calcolo) risulti non conseguente ad alcun calcolo secondo normativa, ne’ congruente con i valori di Ug, K e dimensioni delle finestre, espressi e scritti per ciascun serramento, per qualsiasi valore di Uf – telaio - esistente sul mercato (non essendo tra l’altro indicato nel progetto in alcun documento).

.....”

RISPOSTA

Si conferma la trasmittanza termica di riferimento pari a 1,253 W/mqK.

A mero titolo informativo e di esempio i valori possono essere raggiunti utilizzando:

- Trasmittanza termica del solo vetro $U_g \leq 1,10$ W/mqK.
- Trasmittanza termica del solo telaio (PVC a 6 camere) con $U_f \leq 1,00$ W/mqK.
- Distanziali con valore di trasmittanza pari a $K \leq 0,04$ W/mK.

Modena 09/03/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Biancucci

