

## Quesito n. 24)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

1) *Nelle specifiche inerenti il Criterio A.1 è richiesto il miglioramento dei tinteggi esterni in termini di impermeabilità e traspirabilità, resistenza agli agenti atmosferici ecc.. In progetto non è però prevista (se non per piccole porzioni) la verniciatura esterna, in quanto la finitura delle superfici è realizzata mediante la rasatura del sistema a cappotto. Chiediamo pertanto cosa si deve intendere per miglioramento dei tinteggi, considerato che la lavorazione non è prevista in progetto.*

2) *Contrariamente ai punti A e D, le indicazioni per la compilazione dell'offerta tecnica inerenti i criteri B, C ed E sono riportate esclusivamente nella parte terminale dell'art. 11.1 del disciplinare, anziché essere dettagliate in formato tabellare. In particolare nel criterio B "Organizzazione del cantiere e della logistica" è richiesta all'offerente una dichiarazione per l'eventuale servizio di guardiana e vigilanza nonché l'indicazione della qualificazione del personale addetto al cantiere. Le due indicazioni riportate nel disciplinare devono essere ritenute sufficienti ai fini dell'assegnazione dei 5 punti massimi previsti o si richiedono invece al concorrente altre indicazioni inerenti l'organizzazione del cantiere e della logistica?*

3) *In riferimento al Criterio D.2 Miglioria della trasmittanza e del livello di infiammabilità del sistema a cappotto, si chiede se è consentito l'utilizzo di un materiale diverso da quello previsto in gara e se è possibile prevedere l'aumento dello spessore dell'isolante.*

.....”

## RISPOSTA

1 - Nelle porzioni di fabbricato nelle quali è prevista verniciatura esterna, questo prodotto deve distinguersi per caratteristiche di impermeabilità, traspirabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Nelle porzioni di fabbricato in cui è previsto il sistema a cappotto, il ciclo di collante e rasatura finale dovrà assicurare traspirabilità al vapore, idrorepellenza e resistenza alle intemperie, mediante l'impiego di prodotti marchiati CE a base di silicati di potassio secondo norma DIN 18363.

2 - Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di Gara, nella valutazione del criterio sarà giudicata sia la dichiarazione di istituzione del servizio di guardiana e vigilanza sia la tipologia di qualifica ed il numero di personale qualificato impiegato in cantiere.

3 - Si conferma quanto riportato nel Disciplinare di Gara, si considera migliorativo il solo cappotto in lana di roccia perché possiede caratteristiche ignifughe che riducono il rischio di eventuale propagazione d'incendio. Si conferma che NON è possibile variare lo spessore del cappotto termico esterno.

Modena 14/03/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Luca Biancucci