

Quesito n. 27)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

In riferimento alla risposta al chiarimento n° 19 si chiede se a parità di prestazioni termiche e di resistenza e reazione al fuoco siano ammissibili altre tipologie di pannelli isolanti per la realizzazione del cappotto. Si chiede inoltre conferma che NON sia possibile variare lo spessore del cappotto termico esterno.

.....”

RISPOSTA

La tabella al paragrafo 11.1 del disciplinare di gara dispone che al criterio “MIGLIORIA DELLA TRASMITTANZA E DEL LIVELLO DI INFIAMMABILITA’ E PROPAGAZIONE INCENDIO DEGLI ELEMENTI OPACHI ESTERNI, SISTEMA CAPPOTTO TERMICO IN LANA DI ROCCIA DOPPIA DENSITA’, CON GARANZIA DECENNALE POSTUMA” saranno attribuiti punti 12, pertanto, come già precisato nella risposta al quesito n. 19, si conferma che si considera migliorativo il solo cappotto in lana di roccia. Si conferma che NON è possibile variare lo spessore del cappotto termico esterno.

Modena 21/03/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Blancucci

