

Quesito n. 30)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

in relazione alla gara in oggetto, si fa presente che da una verifica dei documenti tecnici di gara non risulta quotato, nel CME, il quadro E.Q17-QUADRO CUCINA.

Lo stesso risulta presente soltanto nel documento D.4.EQ 2018-01-15 schema blocchi quadri elettrici, mentre negli altri documenti non si fa alcun riferimento.

.....”

RISPOSTA

Il quadro E.Q17-QUADRO CUCINA non è oggetto del presente appalto, pertanto non risulta quotato nel CME. Viene tuttavia segnalato nel documento D.4.EQ 2018-01-15 schema blocchi quadri elettrici, perché se ne tenga conto per la predisposizione elettrico-impiantistica.

L'indicazione del quadro E.Q17-QUADRO CUCINA nell'elenco prezzi è un refuso.

Modena 21/03/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Luca Biancucci

