

Quesito n. 43)

È pervenuto presso la scrivente stazione appaltante il seguente quesito

“.....

relativamente al criterio “A.2 - Rivestimento Esterno” del Disciplinare di Gara si pongono alla Stazione Appaltante i seguenti quesiti:

In merito al criterio D.2, vista la risposta al quesito n. 37 e vista l'impossibilità di reperire sul mercato un prodotto in lana di roccia avente conducibilità termica pari a 0,034 [W/(mK)] che rispetti allo stesso tempo anche i seguenti criteri:

- *la caratteristica della doppia densità;*
- *la presenza all'interno di un “sistema” a cappotto dotato di certificazione esistente;*

ai fini di una maggiore trasparenza da parte della Stazione Appaltante e di una proposta d'offerta più calzante da parte dei concorrenti si chiede di chiarire con cortese urgenza:

1. *fatto salvo il prodotto richiesto dal disciplinare di gara (cappotto esterno con isolante in lana di roccia), quale sotto-criterio tra i due sopra descritti (“conducibilità termica” e “doppia densità/sistema certificato”), stante l'impossibilità di offrire contemporaneamente entrambi, sarà effettivamente valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio da parte della Commissione Giudicatrice;*

2. *qualora si dovesse ricevere l'indicazione che la commissione giudicatrice valuterà entrambi i suddetti sotto-criteri, si chiede di definire in maniera univoca quali siano i sotto-criteri del punto D.2 (es.: “prestazione energetica del sistema”, “sistema certificato”, “conducibilità termica”, “doppia densità”, “infiammabilità” ecc.) e quali sotto-pesi saranno ad essi attribuiti in sede di valutazione dell'offerta.*

.....”

RISPOSTA

1) Come indicato nel disciplinare di gara, la commissione valuterà entrambi i valori. Si consiglia di effettuare una approfondita ricerca di mercato per individuare prodotti idonei a quanto richiesto.

2) I criteri valutati saranno trasmittanza e conducibilità termica, coefficiente di reazione al fuoco, sistema cappotto termico certificato in lana di roccia, doppia densità del materiale, garanzia decennale postuma. I fattori concorreranno in egual misura alla composizione e alla valutazione ai fini dell'attribuzione di un punteggio.

Modena 30/03/2018



Il Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Luca Biancucci